



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.กะมียอ : โทร ๐ ๗๓๔๖ ๑๒๘๗

ที่ ปน ๗๑๙๐๑/-

วันที่

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายการการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ได้มีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง คือ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะมียอ จำนวน ๒ จุด และ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ จำนวน ๒ จุด รวมทั้งสิ้น ๔ จุด ผลเป็นดังนี้

๑. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงตรงคันบีบ อยู่ในสภาพเรียบร้อย
๒. ตรวจสอบสลักถังดับเพลิงและซิลลอคของถังดับเพลิง อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
๓. ตรวจสอบสภาพของสายฉีด ไม่มีการแตกชำรุดหรืออุดตัน
๔. ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันของก๊าซที่บรรจุอยู่ในถังอยู่ในระดับปกติ เข็มวัดอยู่ในแถบสีแดง
๕. ตรวจสอบจุดอื่นๆ ของถังแล้วไม่มีความผิดปกติ ได้แก่ ไม่มีสนิม ไม่มีรอยยุบ หรือรอยสีถลอกของตัวถัง
๖. ทำความสะอาดถังดับเพลิง

ทั้งนี้ การตรวจเช็คจะดำเนินการในทุกเดือนหากพบว่าถังอยู่ในสภาพเสื่อม หรือไม่พร้อมใช้งานให้รายงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดการตรวจสอบตามแบบที่บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญญา คำวิเศษธนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


(นางรูมยาห์ ทือระ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด.../

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

.....

.....



(นางสาวฟารีตะห์ เจาะอามะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ความนายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

.....

.....



(นายหมะ เจาะมะ)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Hartron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

011

Drychemical


(ถังที่ 1)

ฉ.ต.ก.ม.90

ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
29/2/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
29/3/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
30/4/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
31/5/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
28/6/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
31/7/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
30/8/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
30/9/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
31/10/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
29/11/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร
31/12/67	✓		✓		✓		✓			✓	ก/ร

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย กฤตภา ทวีเกียรติคุณ

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ รักษาความปลอดภัย

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบถังดับเพลิงชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติไว้ และส่งเอกสารนี้ให้เจ.ป.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Hartron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


012 Dry Chemical (ถังที่ 1)

ฉ.ม.ท. 012

วันที่ 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/2/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/3/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/4/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/5/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
28/6/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/7/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/8/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/9/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/10/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/11/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/12/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร

ภาพถังดับเพลิง



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน

() พัดอากาศ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

นส. กฤติภา คาร์กเศรณกุล

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ รับผิดชอบงาน รวบรวมข้อมูล

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับเพื่อตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกข้อความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ.พันที่



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

021

Dry chemical


(ถังที่ 1)

ฉ.ม.ท. ก/ล. ๑๐

ชั้นที่ ๑.

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/2/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/3/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/4/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/5/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
28/6/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/7/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/8/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/9/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/10/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/11/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/12/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน

() ทนความร้อน

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ร.ร. กฤตภาส คำเรขธนากร

ตำแหน่ง

นักวิชาการ วิทยากรพิเศษ กองป้องกัน

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ.ท.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


รหัส: ชนิด: Hartron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

022 Dry chemical (ถังที่ 1) มต.ก.วิ.80 ชั้นที่ 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/2/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/3/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/4/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/5/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
28/6/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/7/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/8/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/9/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/10/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/11/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/12/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

น.ส. กฤติภา ค้ำจิมธนากร
นักวิเคราะห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และทาสีทึบด้วยสักรวด
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติลงบันทึก และส่งเอกสารนี้ให้พบ.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Kartrton ขนาด: 15 ปอนด์


สถานที่ติดตั้ง:

032 Dry Chemical (ถังที่ 1)

ฉ.ม.ท. ก/ฉ.ย. 0

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เบาะความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
29/2/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
29/3/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
30/4/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
31/5/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
28/6/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
31/7/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
30/8/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
30/9/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
31/10/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
29/11/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2
31/12/67	✓		✓		✓		✓			✓	2/2

ภาพถังดับเพลิง



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีการตรวจสอบ

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ฉ.ส. กฤติภา ทำใจเศรษฐานุก
นักวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยี
วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และตั้งชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและแจ้งเอกสารนี้ให้เจ.ป.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


รหัส: 031 ชนิด: Harobon ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

Dry chemical (ถังที่ 2) สมอตก/ลิข0

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/2/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/3/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/4/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/5/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/6/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/7/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/8/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/9/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/10/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/11/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/12/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน () ทนความร้อน () อื่นๆ

ผู้รายงาน

รศ. กฤษณา คำพิเศษชนาก
นักวิเคราะห์ ภา.ในท่าใหม่ จ.ป.เมือง

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบถังดับเพลิงให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติไว้ และส่งเอกสารนี้ให้ช่างทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Hartron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


032

Pychemical (กัณฑ์ ๑)

ศพต. ๓.๓.๑๖

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เบาะความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
21/1/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/2/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/3/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/4/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/5/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/6/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/7/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/8/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/9/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/10/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/11/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/12/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เบาะความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

น.ส. กฤติญา คำวิเศษธนกุล

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ ภา.ปศุสัตว์เขต ๓ กทม. รักษาราชการ

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และต้องถือกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ.พันท์



บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Harobron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

002

Dry chemical


(ถังที่ ๑)

พรต. ต.กิลีโย

เกณฑ์การตรวจสอบ

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/2/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/3/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/4/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/5/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
28/6/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/7/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/8/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
30/9/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/10/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
29/11/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร
31/12/67	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ร

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มียางความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ร.ร. กุ๊กตนา ค้าเคียวธนา

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ ร.ร. กุ๊กตนา ค้าเคียวธนา

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติไว้ และส่งเอกสารนี้ให้เจ. ทันท์